

Das Magazin zum Vorbeugenden Brandschutz.

Gasflaschen: Richtiges Handling und Verhalten im Brandfall

Gesetzliche Regelungen und Empfehlungen
aus Sicht der Praxis, **S. 8**

Lagerungsmöglichkeiten Technischer Gase

Tipps aus Praxissicht, **S. 14**

Brandgefahren durch Kerzen, Teelichter und Co

Tipps zur Reduktion des Brandrisikos, **S. 16**

Wenn das Wasser vom Hang ins Gebäude schiesst

Welche Präventionsmaßnahmen
das verhindern können, **S. 21**

Risikoabschätzung in Betrieben als Grundlage für Versicherungen

Wie Sie sich auf Besichtigungen durch
Auditoren bestmöglich vorbereiten, **S. 4**



impresum

Herausgeber:

BVS – Brandverhütungsstelle für OÖ.
registrierte Genossenschaft m.b.H.

A-4021 Linz, Petzoldstraße 45,

T. +43 (0) 732/7617-250,

F. +43 (0) 732/7617-29, E. office@bvs-ooe.at,

I. www.bvs-ooe.at

Landesstelle für Brandverhütung in der Steiermark

A-8010 Graz, Roseggerkai 3, T. +43 (0) 316/827471,

F. +43 (0) 316/827471-21,

E. brandverhuetung@bv-stmk.at, I. www.bv-stmk.at

Landesstelle für Brandverhütung Niederösterreich

A-3430 Tulln, Langenlebarnerstraße 106,

T. +43 (0) 2272/9005-16688,

F. +43 (0) 2272/9005-16680,

I. www.brandverhuetung-noe.at

Landesfeuerwehrkommando Burgenland

Brandverhütungsstelle

A-7000 Eisenstadt, Leithabergerstraße 41,

T. +43 (0) 2682/62105-19, I. www.lfv-bgld.at

Medieninhaber:

BVS – Holding GmbH

Mitglied des ACR (Austrian Corporate Research)

A-4021 Linz, Petzoldstraße 45,

T. +43 (0) 732/7617-250,

F. +43 (0) 732/7617-29, E. office@bvs-ooe.at

Redaktion:

Mag. Dr. Petra Martinek-Kuchinka,

KUCHINKA & PARTNER GmbH,

Jaxstraße 2-4, A-4020 Linz, T. +43 (0) 732/605038 - 14,

E. wertgewinn@kuchinka-partner.com

Vorsitzende des Redaktionsrates:

Mag. Dr. Petra Martinek-Kuchinka

Gestaltung:

SPS MARKETING GmbH

A-4020 Linz, Jaxstraße 2-4, T. +43 (0) 732/605038-0

E. agency@sps-marketing.com,

I. www.sps-marketing.com

Erscheinungsort:

Linz

Auflagenhöhe: 11.000 Stück

Verlags-/Anzeigenvertretung:

POCKMEDIA Peter Pock

A-4502 St. Marien, Weichstetten Süd 111,

T. +43 (0) 699/11077390, E. office@pockmedia.at

Mag. Astrid Reisinger

A-4040 Lichtenberg, Trefflingsiedlung 33,

T. +43 (0) 699/10672003, E. a.reisinger@ritconsult.at

Offenlegung nach § 25 Mediengesetz

„BRANDVERHÜTUNG. Das Magazin zum Vorbeugenden Brandschutz.“ erscheint 4 Mal jährlich in einer Auflage von 11.000 Stück. Als Mitteilungsblatt der österreichischen Brandverhütungsstellen ist es Ziel der Zeitschrift, fachliche Informationen auf dem Gebiet des Vorbeugenden Brandschutzes zu transportieren.



04 **schwerpunktthema**

Risikoabschätzung in Betrieben als Grundlage für Versicherungen
Prozessablauf einer Risikoabschätzung und wie sich Betriebe darauf vorbereiten können.

08 **wissenschaftlicher beitrag**

Gasflaschen: Richtiges Handling und Verhalten im Brandfall
Gesetzliche Regelungen und Empfehlungen aus Sicht der Praxis.

11 **gesetze, normen**

Lagerung Technischer Gase:
Neue ÖNORM M7379, Ausgabe März 2017
Überblick über die zentralen Inhalte der Norm.

14 **gesetze, normen**

Lagerungsmöglichkeiten
Technischer Gase aus Praxissicht
Tipps für die sachgemäße Lagerung Technischer Gase.

16 **haushalt**

Brandgefahren durch Kerzen, Teelichter und Co
Wie sich das Brandrisiko erheblich senken lässt.

18 **brandfall**

Brandursache Kerze: Auf Spurensuche
Die zerstörerischen Auswirkungen eines Brandereignisses ausgelöst durch eine Kerze.

19 **Neuerungen bei TRVBs**

TRVBs: Änderungen im Herbst 2018
Zusammenfassung der Änderungen im Überblick.

21 **EPZ**

Wenn das Wasser vom Hang ins Gebäude schiesst/HORA: Schneelast jetzt auch für eigenen Standort erfragbar

24 **sonstiges**

Grund zum Feiern: 70 Jahre BVS OÖ
Seit 70 Jahren in OÖ aktiv für den Vorbeugenden Brandschutz.

26 **terminkalender**

Risikoabschätzung in Betrieben als Grundlage für Versicherungen



Dipl.-Ing. Herbert Hasenbichler
Geschäftsführer der Landesstelle
für Brandverhütung in Steiermark


Die Dezember-Ausgabe der BV Brandverhütung widmet sich schwerpunktmäßig dem Prozessablauf der Abschätzung von Sachrisiken aus dem Bereich der Feuergefahren. Ziel ist es, mehr Bewusstsein zu schaffen, wie eine gezielte Risikoabschätzung im Betrieb zur Reduktion dieser Risiken beitragen kann und wie sich diese auch versicherungstechnisch für Unternehmen auswirkt. Passend zum Thema Risikominimierung berichten wir über das richtige Handling von Flüssiggasflaschen sowie das Verhalten im Brandfall.

Werfen Sie in dieser Ausgabe auch einen Blick auf die neuesten Erkenntnisse hinsichtlich Leistungsfähigkeit und Einsatzgebiete von Wassernebel-Brandbekämpfungsanlagen anhand von Realbrandversuchen des IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Linz.

Mit BV Brandverhütung immer top informiert: Wir bieten auch in dieser Ausgabe einen Überblick über die Neuerungen in der Normen- und Gesetzeswelt, wie die neue ÖNORM M7379 Gaselager.

Ich wünsche Ihnen einen informativen Lesegenuss und darf Ihnen ein frohes Fest und einen guten Start ins neue Jahr wünschen!

Ihr



Dipl.-Ing. Herbert Hasenbichler
Geschäftsführer der Landesstelle für Brandverhütung
in Steiermark