

Lacke, Lasuren, Beizen, Wachse, Imprägnieröle,
Firnisse, Versiegelungen,
Ablagerungen auf Filtermatten und in Lackier-
anlagen neigen zur

Selbstentzündung

daher

- Putzlappen, Auftragschwämme, Reinigungspapier, Vliese, Filter uÄ sowie Lackrückstände in **nicht-brennbaren Behältern** mit dicht- und selbstschließenden Deckeln oder **unter Wasser** verwahren
- **Reinigung** der Lackieranlagen zur Vermeidung von schichtbildenden Ablagerungen und vor jedem Lacksystemwechsel
- Rechtzeitiger **Wechsel** der Filtereinsätze